



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6316CQ0124

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Probennahmearmatur in der Trinkwasser-Installation (6316)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Probennahmearmatur in der Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	Aquastrom P
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0037/21 vom 19.04.2021 (TZW) Baumusterprüfung: EV005/14 + EV 006/14 vom 30.03.2015 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0337/19 vom 19.02.2020 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 35860 (01.11.2020) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)



70028-04-A-DE

Ablaufdatum / AZ 30.03.2028 / 23-0141-WNV
date of expiry / file no.

09.03.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

P. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
420 92 02, 420 91 02	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 8	
42091 03	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 10	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
420 9102	Anschluß: G 1/4"
420 9103	Anschluß: G 3/8"
420 9202	für Montage an Eckventilen; Anschluß Eingang: Rohr 10 x 1,25 / Ausgang: G 3/8" AG mit Konus-Quetschverschraubung mit Längenausgleich,